



**DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
A JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN**

Reșița-320076 ; Str.Spitalului nr.36

www.asp-caras.ro

Telefon :0255/214091;0255/211402 ;0771790490;

0771790496

Fax : 0255/224691 ; 0255/211402



RAPORT DE INCERCARE APA

Nr. 613

Ziua...24...Luna...07...An...2018...

Apa analizata – APA DEZINFECTATA -PROFUNZIME

Beneficiar: SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE

Adresa: CARASOVA NR. 274

Locatia sursei: STATIE POMPARE 2 CARASOVA

Proba recoltata de: URSU MILENCA, la data: 24.07.2018, ora: 09:15

Proba transportata la 2-8°C.....DA...

Data/ora receptiei: 24.07.2018/ 10:00

Data/ora punerii in lucru: 24.07.2018/10:00

Monitorizare audit	Contra cost X	Tematica M.S.	Monitorizare operationala
--------------------	---------------	---------------	---------------------------

REZULTAT EXAMEN CHIMIC:

Parametrul	unitate de masura	Metoda de analiza	Valoare determinata	Valoare maxima admisa conform Legii 458/2002 Republicata in 2011
Amoniu	mg/l	SR ISO 7150 -1/2001	-	max 0,5
Nitriti	(mg/l)	SR EN 26777/2002	-	max 0,5
Nitrati	(mg/l)	SR ISO 7890/3-1998	-	max 50
Indice de permanganat	mg,O2/l	SR EN ISO 8467/01	-	max 5,0
Turbiditate	grd FTU	SR ISO 7027/2001	-	max.5
Duritate totala	grd germane	SR ISO 6059/2008	-	min 5
Conductivitate	μs/cm	SR EN 27888/97	-	max 2500
Cloruri	mg/l	SR ISO 9297/2001	-	max 250
Fier total	μg/l	SR ISO 6332/1996	-	max 200
pH	Unitati de pH	SR ISO 10523/2012	-	6 -9
Calciu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Magneziu	mg/l	SR ISO 6059/2008	-	x
Clor rezidual liber	mg/l	STAS 6364/1978	<u>1,800</u>	≥ 0,1 - ≤ 0,5
Clor rezidual total	mg/l	STAS 6364/1978	-	Clor liber min 80% din clor total rezid.

Observatii: Parametrii subliniati nu se incadreaza in limita valorilor admise, din punct de vedere chimic.

Responsabil incercare:

Ifime Zagorca
Chimist

Validat,
Manager Laborator,

Dr. SIMONA TEUDAN
medic primar
medicină de laborator
cod 771408

Raport chimie data emiterii: 25.07.2018

Intocmit....ch.pr. Ifime Zagorca.....*Ifime Zagorca*

Nota

Acest raport cuprinde 2 pagini.

Acest raport a fost eliberat in 2 exemplare

Rezultatul se refera numai la proba analizata

Acest document este proprietatea DSP Caras-Severin si este permisa multiplicarea numai cu acordul DSP-CS.